



78 – 449 Borne Sulinowo ; ul. Szpitalna 5
tel. (094) 373 38 80 ; fax (094) 373 30 59

DPS.DAG.3420.02.2014

Borne Sulinowo, dnia 04.03.2014r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.DAG.3420.02.2014 z dnia 20.02.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu tarasu łącznika budynków ABE

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1.

Stosować zwykły beton czy zastąpić go jastychem tarasowym (odporny na warunki atmosferyczne i brak skurczu)?

Odpowiedź:

Przyjęto zastosowanie zaprawy cementowej M12 ze zbrojeniem siatką stalową

Pytanie nr 2.

Jaka jest przewidziana grubość termoizolacji

Odpowiedź:

Grubość 10 cm z płyt ze styropianu ekstrudowanego poz. przedmiaru 16;

Pytanie nr 3

czy uwzględniać system drenażowy pod posadzkowy (dyfuzja pary wodnej pod płytowej)

Odpowiedź:

Przyjęto do zastosowania przykładowy system izolacji tarasów zewnętrznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi firmy REMMERS poz., przedmiary 15,20. Do wykonania izolacji, a także wylewek dopuszczane są inne systemy, ale nie o gorszych parametrach technicznych;

Pytanie nr 4

czy jakieś obliczenia względem konstrukcyjnym posiadacie Państwo

Odpowiedź:

Przyjęte obciążenie po wymianie warstw nie ulegną zmianie.

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert oraz zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
inż. Krzysztof Leśniewicz