



Szczecinek, dnia 18 grudnia 2023 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w SZCZECINKU  
ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek**

Znak sprawy: PZ.52801.17.2023

Egz. Nr 2

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt. 1 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969, z 2023 r. poz. 240, 347, 641, 1088, 1560) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 18 grudnia 2023 roku przez:

- 1) mł. asp. Tadeusza Kiljanek – starszego inspektora sztabowego ds. kontrolno – rozpoznawczych nr legitymacji służbowej 7587072

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52801.17.2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo.**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo.	Pani Elżbieta Willich – kierownik administracyjny DPS Borne Sulinowo, ul Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo. Uchwała Zarządu powiatu szczecineckiego  Załącznik nr 1

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Elżbieta Willich – kierownik administracyjny	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi

substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

**Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:**

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku znak PZ.5581.9.3.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.

**Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:**

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo.

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo.

**2. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP:**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu: 2021 r.

W dniu 4 czerwca 2021 r. w trakcie czynności sprawdzających wykonanie decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku znak PZ.5581.2.1.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku stwierdzono, że w całym budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo w segmentach A, B, E wszystkie lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego sygnalizują czerwone diody co świadczy, że są niesprawne. W związku z powyższym poproszono o przedstawienie protokołu z badania natężenia oświetlenia awaryjnego. Strona przedstawiła protokół nr 41/2021 z konserwacji systemu oświetlenia awaryjnego wykonany przez PPHU IMPULS Jarosław Marczyński z dnia 26.04.2021 r. w którym konserwator opisał:

*„W pomieszczeniach budynku DPS znajdują się 160 szt. lamp oświetlenia awaryjnego i sytuacyjnego. We wszystkich lampach należy wymienić akumulatory oraz uszkodzone moduły elektroniki. Sugerowana wymiana na nowe (rok produkcji zamontowanych obecnie opraw 1998 r.) **Instalacja oświetlenia awaryjnego nie nadaje się do dalszej eksploatacji.***

Nieprawidłowość w powyższym zakresie opisano w protokole z dnia 04.06.2021 r. znak PZ.5581.9.2021

W związku z powyższym na stronę postępowania (Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo) Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku nałożył obowiązek:

- 1. Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo w segmentach A, B, E oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem – termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2021 r.**

Następnie pismem z dnia 03.08.2021 r. strona zwróciła się o zmianę terminu wykonania decyzji znak PZ.5581.9.3.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. wskazując nowy termin wykonania obowiązku na dzień 30.06.2022 r.

Na powyższe pismo Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku wydał w dniu 11.08.2021 r. prolongatę znak PZ.5581.9.3.2021 wskazując nowy termin wykonania na dzień 30.06.2022 r.

Następnie pismem z dnia 13.06.2022 r. strona zwróciła się ponownie o zmianę terminu wykonania decyzji znak PZ.5581.9.3.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. oraz decyzji zmieniającej znak PZ.5581.9.3.2021 z dnia 11.08.2021 r. wskazując nowy termin wykonania obowiązku na dzień 30.06.2023 r.

Na powyższe pismo Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku wydał w dniu 28.06.2022 r. prolongatę znak PZ.52801.17.2022 wskazując nowy termin wykonania obowiązku decyzji na dzień 30.06.2023 r.

**W dniu 18 grudnia 2023 roku** w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych sprawdzających w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo stwierdzono:

W całym budynku DPS w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo wymieniono oprawy oświetlenia ewakuacyjnego na nowe, posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP – sprawność działania urządzenia potwierdzona została protokołem z dnia 06.10.2023 r. wykonanym przez PPHU IMPULS Jarosław Marczyński **(załącznik nr 2)**

Dodatkowo Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo opracowało w dniu projekt techniczny na wykonanie w całym budynku nowej instalacji oświetlenia awaryjnego. Projekt został wykonany przez mgr inż. Jarosława Pałasz- 20 listopad 2021 r. oraz uzgodniony został z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przez mgr Andrzeja Priadka w dniu 23.12.2021 r. bez uwag, oraz aneks do projektu z dnia 17.07.2033 r. uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przez mgr Andrzeja Priadka w dniu 21.08.2023 r. bez uwag.

**(załącznik nr 3)**

Po wykonaniu założeń zawartych w w/w projekcie strona wykonała przegląd potwierdzający sprawność działania urządzeń (nowa instalacja oprawy awaryjne) wykonany w dniu przez

**(załącznik nr 4)**

**W związku z powyższym, w dniu 18.12.2023 r. stwierdzono wykonanie obowiązku zawartego w decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku PZ.5581.9.3.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. oraz decyzjach zmieniających termin znak PZ.5581.9.3.2021 oraz PZ.52801.17.2022, decyzje więc zostały zrealizowane w całości.**

Na obiekcie nie występują urządzenia zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje i fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

### **3. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

Uwag nie wniesiono

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**KIEROWNIK**  
Administracyjno-Gospodarczy  
Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

*Z. Lip*  
mgr Elżbieta Willich

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY**  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

*T. Kiljanek*  
mł. asp. mgr Tadeusz Kiljanek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

