

Szczecinek, dnia 30 03 2018



Dom Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo

P. K. Leśniawski

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinku przesyła zestawienie wyników badań wody ciepłej w kierunku bakterii Legionella sp.

Lp.	Nazwa obiektu	Miejsce poboru próbki wody	Data poboru/ nr próbki	Temp er. Pobra nej wody	Wynik badania /objętość próbki	Data Wykonania badań	uwagi
1	Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo	Kran w kotłowni baru- punkt najbliższy pieca	15.03.2018 395/MW/18	57,3	Nie wykryto w 100 ml	15.03.- 26.03.2018	Badanie będzie powtórzone za 3 lata
2	Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo	Prysznic w łazience pok. 28.- punkt pośredni	15.03.2018 397/MW/18	51,0	Nie wykryto w 100 ml	15.03.- 26.03.2018	Badanie będzie powtórzone powtórzone za 3 lata
3	Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo	prysznic w łazience pok. 26- punkt pośredni	15.03.2018 398/MW/18	52,1	Nie wykryto w 100 ml	15.03.- 26.03.2018	Badanie będzie powtórzone powtórzone za 3 lata
4	Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo	Prysznic w łazience pok. 225- punkt pośredni	15.03.2018 396/MW/18	48,30	Nie wykryto w 100 ml	15.03.- 26.03.2018	Badanie będzie powtórzone powtórzone za 3 lata

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza, że w obiekcie ciepła woda **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinku
mgr Wiesława Kulik

Sporządziła: Teresa Przekwas