




**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinku**

Znak sprawy: PZ.5581.9.2.2021

Szczecinek, dnia 15 czerwca 2021 r.



DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo:

- 1) **Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo w segmentach A, B, E oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.**

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869)

§ 4 ust. 2 pkt. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67)

Termin realizacji: Do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uzasadnienie:

W dniu 4 czerwca 2021 r. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, sprawdzających wykonanie decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku znak PZ.5581.2.1.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zauważono, że w całym budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo tj. w segmentach A, B, E wszystkie lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego sygnalizują czerwone diody co wskazywało, że oprawy są niesprawne technicznie. W związku z powyższym poproszono o przedstawienie protokołu z badania natężenia oświetlenia awaryjnego. Strona przedstawiła protokół nr 41/2021 z konserwacji systemu oświetlenia awaryjnego wykonany przez PPHU IMPULS Jarosław Marczyński z dnia 26.04.2021 r. w którym konserwator stwierdza jednoznacznie, że:

„W pomieszczeniach budynku DPS znajdują się 160 szt. lamp oświetlenia awaryjnego i sytuacyjnego. We wszystkich lampach należy wymienić akumulatory oraz uszkodzone moduły elektroniki. Sugerowana wymiana na nowe (rok produkcji zamontowanych obecnie opraw 1998 r.) Instalacja oświetlenia awaryjnego nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie zostały opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 4 czerwca 2021 roku znak PZ.5581.9.2021

Jednym z obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa i ewakuacji jest zapewnienie z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi, możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, w tym poprzez zapewnienie w wymaganych miejscach instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że instalacja oświetlenia ewakuacyjnego utożsamiana jest z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taka została wpisana w definicje zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 1 tego samego rozporządzenia, urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności techniczno funkcjonalnej. W toku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiono dokumentację przeglądów i konserwacji instalacji, w tym badania i pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego, jednak wyniki prób i badań wynikających z przedstawionej dokumentacji nie pozwalały na ich pozytywną ocenę.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego doprowadzenie stanu technicznego instalacji oświetlenia awaryjnego do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Wykonanie obowiązku zawartego w niniejszej decyzji wpłynie na poprawę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku oraz jego właściwe przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych w przypadku powstania pożaru. Zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa, możliwości ewakuacji oraz przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych należy do podstawowych obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu - art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Firlika 9/14 za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku ul. 1-go Maja 61 w Szczecinku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji

publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinku

bryg. mgr Andrzej Wójtowicz

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo
2. A/a.

WYDZIAŁ
KONSTANTY
WYDZIAŁ
WYDZIAŁ





Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinku

PZ.5581.9.3.2021

J. E. Dzikowski
yz

Szczecinek, dnia 11 sierpnia 2021 roku.

Dom Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
SEKRETARIAT

Wpł. 10-08-2021
2743

Nr rejestru:
Ilość zat.
Podpis *Legalski*

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i § 4 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 sierpnia 2021 roku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo o zmianę terminu wykonania decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku znak PZ.5581.9.2.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku

zmieniam decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku znak PZ.5581.9.2.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w ten sposób, że w wyżej wymienionej decyzji nakazuje się dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo wykonanie obowiązku wymienionego w decyzji w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 sierpnia 2021 roku Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku w sprawie zmiany terminów określonych w decyzji znak PZ.5581.9.2.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku. Strona zaproponowała we wniosku nowy termin wykonania decyzji wskazując na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz uzasadniając, że obowiązek wskazany w decyzji wymaga ujęcia w nowym planie budżetowym na rok 2022 z uwagi na zakres prac i wiążące się z nimi wydatki. Ze względu na ważny interes strony, polegający na zmianie terminów wykonania decyzji, na podstawie art. 155 kpa w/w decyzja została zmieniona w części dotyczącej terminów jej wykonania na wniosek i za zgodą strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy możliwość odwołania do Zachodniopomorskiego Komendanta

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Firlika 9/14, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, ul.1-go Maja 61, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinku
bryg. mgr Andrzej Wójtowicz

Otrzymują :

1. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo.
2. A/a.